

INDICAÇÃO Nº ____/2026

Indico à Mesa Diretora, após ouvido o Plenário desta Casa Legislativa e observadas as disposições legais, que seja encaminhado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Goiana**, bem como à **Secretaria Municipal de Saúde**, sugerindo a **ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Engenho Novo**, localizada na **Rua Luiza Ferreira, ao lado da Igreja Católica Santo Antônio**.

A presente indicação se justifica pela necessidade urgente de melhorias estruturais na referida unidade, destacando-se:

- **Instalação de um transformador de energia**, tendo em vista que a atual rede elétrica não suporta o funcionamento adequado dos equipamentos, especialmente o **compressor**, comprometendo os serviços prestados;
- **Readequação e ampliação das salas de atendimento**, uma vez que o espaço atual não garante a **privacidade necessária aos pacientes**, ferindo princípios básicos do atendimento humanizado em saúde;
- Reforma geral da estrutura física, visando melhores condições de trabalho aos profissionais e mais dignidade no atendimento à população local.

Trata-se de uma demanda legítima da comunidade do Engenho Novo, que necessita de uma UBS funcional, segura e compatível com as exigências técnicas dos serviços de saúde.

JUSTIFICATIVA

A UBS do Engenho Novo apresenta problemas estruturais e elétricos que comprometem o atendimento à população. A rede de energia atual não suporta o funcionamento do compressor, sendo necessária a instalação de um transformador. Além disso, as salas não oferecem privacidade adequada aos pacientes, o que prejudica a qualidade e a humanização do atendimento. A ampliação e reforma da unidade são medidas urgentes para garantir melhores condições de trabalho aos profissionais e um atendimento digno à comunidade.

Plenário Vereador Clovis Fontenelle Guimarães, em 07 de janeiro de 2026.

Ver. Edson da Farmácia